

包头市旗县区集中式生活 饮用水源水质状况报告

一、监测情况

包头市现有 10 个旗县区集中式饮用水源地，全部为地下水型水源地，分别为达茂百灵庙镇饮用水水源地、白云黑脑包水源地、白云艾不盖水源地、白云白音布拉格水源地、白云塔林官水源地、石拐区水源地、土右旗果园供水站、萨拉齐镇二水厂供水工程饮用水水源地、固阳金山镇新建饮用水水源地、固阳金山镇公益民灌区饮用水水源地，2026 年 4 月开展了上半年例行监测。

1. 监测点采样位置

包头市旗县区集中式饮用水水源地全部为地下水水源地，石拐区供水站、白云矿区白音布拉格、白云矿区黑脑包、白云矿区塔林官、白云矿区艾卜盖水源地在抽水井采样，固阳县金山镇、固阳县公益民，达茂旗百灵庙镇和土右旗果园供水站，萨拉齐二水厂，水源地在自来水厂的汇水区(加氯前)采样。

2. 监测项目

监测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 39 项。

二、评价标准及方法

依据《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》(环办函【2012】1266 号文)，地下水水源地执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中Ⅲ类标准和相应标准限值，采用地下水质量综合评价

法。

三、评价结果

上半年，白云黑脑包水源地、白云塔林官水源地、石拐区水源地、土右旗果园供水站、萨拉齐镇二水厂供水工程饮用水水源地、固阳金山镇新建饮用水水源地、固阳金山镇公益民灌区饮用水水源地水质达标，达标率均为 100%；达茂百灵庙镇饮用水水源地、白云艾不盖水源地、白云白音布拉格水源地水质不达标，超标污染均为氟化物。2026 年上半年包头市旗县区集中式生活饮用水源水质状况见下表。

2026 年上半年包头市旗县区集中式生活饮用水源水质状况表

序号	水源名称（监测点位）	水源类型	达标状况	水质类别	超标指标及超标倍数
1	达茂百灵庙镇饮用水水源地	地下水	不达标	IV	氟化物（0.4 倍）
2	白云黑脑包水源地	地下水	达标	III	无
3	白云艾不盖水源地	地下水	不达标	IV	氟化物（0.2 倍）
4	白云白音布拉格水源地	地下水	不达标	IV	氟化物（0.1 倍）
5	白云塔林官水源地	地下水	达标	III	无
6	石拐区水源地	地下水	达标	III	无
7	土右旗果园供水站	地下水	达标	III	无
8	萨拉齐镇二水厂供水工程饮用水水源地	地下水	达标	III	无
9	固阳金山镇新建饮用水水源地	地下水	达标	II	无
10	固阳金山镇公益民灌区饮用水水源地	地下水	达标	III	无